



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
(in accordo con / in accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it - www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto "VALVOLE SERIE K4 e CK" è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product "K4 and CK SERIES VALVES" is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS

DIN EN 13828	Rubinetto a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici <i>Drinking water ball valve</i>	Certificate DVGW DW-6102CP0515
DVGW W570-1	Valvole per installazione con acqua potabile <i>Valves for drinking water installations</i>	Certificate DVGW DW-6102CP0515
ACS	Certificato di Conformità Sanitaria <i>Certificate of Sanitary Conformity</i>	Certificates ACS 19 ACC LY 401 19 ACC LY 674
PZH	Certificato di Conformità Sanitaria <i>Certificate of Sanitary Conformity</i>	Certificate PZH B.BK.60110.1174.2023

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione <i>Fields of application</i>	acqua potabile - <i>drinking water</i>
Pressione di esercizio <i>Operating pressure:</i>	PN10 (10 bar)
Temperatura di esercizio <i>Operation. temperature:</i>	+65°C (90°C x60')
Attacchi / <i>Connections:</i>	connessioni filettate secondo EN 10226-1 e ISO 228-1 (EUROCONO); connessioni FASTEC® <i>thread according EN 10226-1 and ISO228-1("Eurocono"), FASTEC® connection</i>

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento <i>Dimensional check and control of the threaded connections and junctions</i>	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

Firma:
Signature:

Responsabile Certificazioni Prodotto
Antonio Andracchio

Data:
Date:

13/11/2023